

К Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №
№ ДШИ/Ч-2020от «11» 11 2011г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений:

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г.Воркуты, 169912, РК, г.Воркута, ул. Чернова,7
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объекта	Виды работ
		есть / нет	№ на плане	№ фото				
5.1	Туалетная комната	есть	17,18 31	1,2,4, 5,8	<p>Размеры санитарных комнат: - ширина – 0,75 м., глубина – 1,15 м., ширина двери – 0,69 м., порог - 25 мм.; - универсальная кабина: нет. отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МПН; - смеситель с раздельным управлением горячей и холодной водой; - отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с унитазом; - отсутствуют дублирующие информационные таблички; - бочок унитаза не закреплен; - отсутствует зеркало; - отсутствуют поручни рядом с унитазом; - отсутствует специально выделенный писсуар;</p>	К, О, С	<p>Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для МПН: - ширина не менее - 1,65 м., глубина – 2,2 м., ширина двери - 0,9 м., порог не более 0,014 мм.; - универсальная кабина: ширина – 2,2 м., глубина – 2,25 м. СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3; - один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применить писсуар вертикальной формы СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3; - свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски; - предусмотреть рядом с унитазом пространство не менее 0,8 м. для размещения кресла-коляски; - закрепить при помощи прокладок из</p>	Ремонт, ТСР, Орг.

			<p>прочного материала бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины СП 59. 13330. 2016 п. 6.3.3;</p> <p>- заменить кнопку смыва унитаза на кнопку вынужденной формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности;</p> <p>- смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны;</p> <p>- установить по периметру унитаза, в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене;</p> <p>- разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе);</p> <p>- разместить на стене рядом с унитазом диспансер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи;</p> <p>- разместить на стене, расположенной слева от входа зеркало высотой не менее 1,7 м. таким образом, чтобы нижняя часть зеркала находилась на уровне пола;</p> <p>- заменить ручки на дверях на П-образные ручки рычажного типа или П-образные ручки с шириной внутреннего пространства не менее 150 мм. (высота от 900 мм. до</p>
		<p>- отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски;</p> <p>- отсутствуют крючки для одежды и костылей;</p> <p>- отсутствуют опорные поручни вокруг раковины.</p>	

						<p>1100 мм. от пола);</p> <ul style="list-style-type: none"> - выключатели и в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола. - оборудовать помещение туалета системой вызова помощи на боковой стене, на высоте 0,8 м смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи; - разместить рядом с «Кнопкой вызова помощи» табличку контрастного цвета размерами 50 x 270 мм, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм.; - разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определенное для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно). 	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	19	3	<p>Размер душевой 3,0*3,0м</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для МПН; - смеситель с раздельным управлением горячей и холодной водой; - отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с душем; - отсутствуют дублирующие информационные таблички; - держатель для мыльных принадлежностей расположен высоко; - в душевую присутствует ненормативный порог; 	<p>К, О, С</p> <ul style="list-style-type: none"> - для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. СП 59.13330.2016 п. 6.3.5; - доступная душевая кабина для МПН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина 	<p>Ремонт, ТСР, Орг.</p>

5.3	Раздевалка	есть	20,21	6,7	- отсутствуют специально выделенные	К,О,С	<p>сиденья должны быть не менее 0,5 м. СП 59.13330.2016 п. 6.3.5;</p> <p>- габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9x1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8x1,5 м. СП 59.13330.2016 п. 6.3.5;</p> <p>- у дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери СП 59.13330.2016 п. 6.3.6;</p> <p>- доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администратции объекта). СП 59.13330.2016 п. 6.3.6;</p> <p>- над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. СП 59.13330.2012 п. 5.3.6 согласно п.41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года №1521 (с изменениями на 07.12.2016 г.);</p> <p>- в доступных кабинках следует применять водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с рычажным управлением горячей и холодной водой не допускается. СП 59.13330.2016 п. 6.3.9;</p>	Ремонт,
					- отсутствует специальное сиденье в душевой.			

		<p>шкафы в раздевалках для МПН.</p>	<p>ТСП, Орг.</p>
<p>шкафы в раздевалках для МПН.</p>	<p>Быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне СП 59.13330.2016 п. 6.5.9; - в помещениях раздевалных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов следует предусматривать: - места для хранения кресел-колясок; - индивидуальные кабины из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами-колясками; - индивидуальные шкафы (не менее двух), в том числе для хранения костюлей и протезов; - скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размерами не менее 0,6х0,8 м. СП 59.13330.2016 п. 8.5.11; - в гардеробных следует применять для инвалидов единый шкаф для уличной и спортивной одежды следующих размеров: высота - не менее 1,3 м и не более 1,7 м, глубина - 0,4 м при ширине 0,8 м в чистоте. Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслом-коляской в раздевалных спортзалов, следует располагать в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. При открытом способе хранения спортивной одежды крючки в раздевалных должны устанавливаться на той же высоте СП 59.13330.2016 п. 8.5.14.</p>		

<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>					<p>Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МПН места в раздевалных, универсальные кабинки в уборных и душевых, ванных. СП 59.13330.2016 п. 6.3.1</p> <p>При этом должна обеспечиваться доступность уборных общедо пользования для людей с нарушением зрения СП 59.13330.2016 п. 6.3.1</p> <p>В доступных кабинках (душевых, ванн) и универсальных кабинках уборных следует применять водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.</p> <p>Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается СП 59.13330.2016 п. 6.3.9.</p> <p>У дверей блоков санитарно-бытовых помещений включающих доступные универсальные кабинки уборной следует предусматривать (со стороны ручки) информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м. от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м. от края двери СП 59.13330.2016 п.6.3.6.</p> <p>Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажкой со всеми сотрудниками.</p>	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по аданттанни (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений:	ВНД	17,18,19,31	1,2,3,4,5,8	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – недоступно (временно недоступно)

**указывается один из вариантов:

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности санитарно – гигиенических помещений оценено, как временно недоступное для инвалидов категории (К, О, С), что не обеспечивает их полноценного нахождения на объекте. Для обеспечения условий доступности, необходимо оборудовать санитарно - гигиеническое помещение для МГН. Имеются назначенные ответственные сотрудники по приказу директора от 18.11.2020 № 300 за организацию ситуационной помощи на объекте.